



Certificato numero / Certificate number **0497/CPR/8235**

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

In conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti da Costruzione o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione
In compliance with Regulation (EU) n. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Rivestimento murale decorativo *Decorative wall covering covering* **Mod. PROTEZIONE MURALE MPS SERIE F-S-Z**

impresso sul mercato sotto il nome o marchio commerciale di / placed on the market under the name or trade mark of

MPS PROFESSIONAL PROTECTION SYSTEMS SRL
Via Don Carlo Botta, 13 - 24122 BERGAMO (BG) - ITALY

e fabbricato nello stabilimento di produzione / and produced in the manufacturing plant

Via Berlino, 17 - 24040 VERDELLINO (BG) - ITALY

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritta nell'allegato ZA della norma

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in Annex ZA of the standard

EN 15102:2007+A1:2011

nell'ambito del sistema 1 per la prestazione indicata in questo certificato sono applicate e che il controllo di produzione in fabbrica condotto dal fabbricante è valutato per assicurare la

under system 1 for the performance set out in this certificate are applied and that the factory production control conducted by the manufacturer is assessed to ensure the

costanza della prestazione del Prodotto da costruzione.
constancy of performance of the construction product.

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il **03/07/2026** e ha validità sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, i metodi di AVCP o le condizioni di produzione nello stabilimento non siano modificate in modo significativo, a meno che non sia sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione di prodotto notificato.

This certificate was first issued on 03/07/2026 and will remain valid as long as neither the harmonized standard, the construction product, the AVCP methods nor the manufacturing conditions in the plant are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the notified product certification body..



00009

Bollate, 03/07/2026

Rev.0

Carlo Dassi

B. A. Certification

GQ002 REV.01

pag. 1 / 2



Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/8235

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLA PRESTAZIONE

Allegato A

CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A

Rivestimento murale decorativo

Decorative wall covering covering

Mod. PROTEZIONE MURALE MPS SERIE F-S-Z

Caratteristiche prodotto / Product characteristics:	
Descrizione <i>Description</i>	Profilo rigido in polimeri al biossido di titanio <i>Rigid profiles in titanium dioxide added polymers</i>
Massa areica <i>Weight per area unit</i>	1490 g/m ²
Spessore <i>Thickness</i>	1,5 mm ±10%
Prestazioni / Performances:	
4.1 Reazione al fuoco <i>4.1 Reaction to fire</i> Impiego <i>End use</i>	classe / class B-s1, d0 incollato su supporto/appoggio incombustibile o cartongesso con colla a base acqua del produttore <i>glued on non combustible substrate/backing or gypsum plasterboard with water-based glue by the client</i>

I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei seguenti Rapporti di Prova e di classificazione:

The test results and the product characteristics are included in the following Test and Classification Reports:
nn. 0500\DC\REA\26, 0500\DC\REA\26_2, 0500\DC\REA\26_3 del / dated 03/07/2026

Bollate, 03/07/2026
Rev.0

Carlo Dassi
B. A. Certification