



Ministero dell'Interno
DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO
DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

VISTO il Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi";

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 17 MI.SA. (87) 10 del 16 aprile 1987 concernente "REAZIONE AL FUOCO. Omologazioni ed estensioni delle omologazioni per materiali omogenei prodotti in spessori e colori variabili";

VISTO il certificato di omologazione rilasciato dal Ministero dell'Interno in data 17/10/2000 alla ditta MPS PROFESSIONAL PROTECTION SYSTEM S.r.l. sita in Via delle Noci, 18/D - 24048 TREVIOLO (BG), concernente il materiale denominato "PARACOLPO M-140" (codice di omologazione: BG1740B11CD100001);

VISTA l'istanza presentata dalla predetta ditta MPS PROFESSIONAL PROTECTION SYSTEM S.r.l. di TREVIOLO (BG), per ottenere l'estensione dell'omologazione di cui al comma precedente al materiale di propria produzione denominato "PARACOLPO P-110-N"

S I ESTENDE

la validità dell'omologazione relativa al certificato di cui in premessa al materiale denominato "PARACOLPO P-110-N" prodotto dalla ditta MPS PROFESSIONAL PROTECTION SYSTEM S.r.l. di TREVIOLO (BG), cui viene assegnato il numero di codice BG1740B11CD100001E03, ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO 1 (UNO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi del decreto ministeriale 26 giugno 1984, condizionatamente alla stretta osservanza di quanto contenuto nella dichiarazione d'impegno redatta dal legale rappresentante della ditta MPS PROFESSIONAL PROTECTION SYSTEM S.r.l. di TREVIOLO (BG), circa la identità delle caratteristiche fisico-chimiche, sia apparenti che non apparenti, del materiale per il quale viene rilasciata la presente estensione dell'omologazione con quelle del prodotto denominato "PARACOLPO M-140" citato in premessa.

Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del materiale oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:

- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta MPS PROFESSIONAL PROTECTION SYSTEM S.r.l.
(o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE: (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO);
- CODICE: BG1740B11CD100001E03;
- POSA IN OPERA: APPOGGIATO SU SUPPORTO INCOMBUSTIBILE;
- IMPIEGO: RIVESTIMENTO PARETE;
- MANUTENZIONE: METODI "C e D" ALLEGATO A 1.6 AL D.M. 26/6/1984.

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e del decreto ministeriale 26 giugno 1984.

Roma, 18 FEB. 2002

Fasc. 4190 sott. 2172

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
(MORCONE)

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE
È RIPRODUCIBILE UNICAMENTE
NELLA SUA INTEGRALE STESURA



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V - PROTEZIONE PASSIVA

Vista la domanda di rinnovo presentata il: 26/03/2007

Codice: BG1740B11CD100001E03 del 18/02/2002

Validità rinnovata fino al: 18/02/2012 salvo le limitazioni previste dall'art. 4, comma 3, del D.M. 10/03/2005

Atto non ricadente nei casi previsti dall'art.3, comma 2, del D.M. 03/09/2001

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dott. Ing. Roberto BARZI)

30 MAR. 2007



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA PROTEZIONE PASSIVA

Vista la domanda di rinnovo presentata il: 25/05/2012

Validità ulteriormente rinnovata fino al: 18/02/2017
salvo le limitazioni previste dall'art.4, comma 3, del D.M. 10/03/2005

Atto non ricadente nei casi previsti dall'art.3, comma 2, del D.M. 03/09/2001

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dattilo)

33848 - 18445

19 GIU. 2012



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFF. PER LA PROT. PASSIVA, PROT. ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

Vista la domanda di rinnovo presentata il: 21/04/2017

Validità ulteriormente rinnovata fino al: 18/02/2022
salvo le limitazioni previste dall'art.4, comma 3, del D.M. 10/03/2005

Atto non ricadente nei casi previsti dall'art.3, comma 2, del D.M. 03/09/2001

(2172)
40239 - 18445

IL DIRETTORE CENTRALE
(LITTERIO)
Firmato in forma digitale ai sensi di legge