


CSI SpA
Sede Legale
20030 Senago - MI - I
Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com



Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/5176

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE

In conformità al Regolamento 305/2011/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (Regolamento Prodotti per le Costruzioni o CPR), questo certificato si applica al prodotto da costruzione
In compliance with Regulation 305/2011/EU of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (the Construction Products Regulation or CPR), this certificate applies to the construction product

Rivestimento murale decorativo / Decorative wallcovering **Mod. PROTEZIONE MURALE MPS**

fabbricato da / produced by

MPS PROFESSIONAL PROTECTION SYSTEMS SRL
Via Don Carlo Botta, 13 - 24122 BERGAMO (BG) - ITALY
e fabbricato nello stabilimento di produzione / and produced in the manufacturing plant
Via Berlino, 17 - 24040 VERDELLINO (BG) - ITALY

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione e le prestazioni descritte nell'allegato ZA della norma **EN 15102:2007+A1:2011** nell'ambito del sistema 1 sono applicati e che il prodotto soddisfa tutti i requisiti prescritti di cui all'Allegato A.

*This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performances described in Annex ZA of the standard **EN 15102:2007+A1:2011** under system 1 are applied and that the product fulfills all the prescribed requirements set out in the Annex A.*

Questo certificato è stato emesso per la prima volta il **28/10/2014** e ha validità sino a che i metodi di prova e/o i requisiti del controllo della produzione in fabbrica stabiliti nella norma armonizzata (di cui sopra), utilizzati per valutare la prestazione delle caratteristiche dichiarate, non cambino, e il prodotto e le condizioni di produzione nello stabilimento non subiscano modifiche significative.

*This certificate was first issued on **28/10/2014** and will remain valid as long as the test methods and/or factory production control requirements included in the harmonised standard, used to assess the performance of the declared characteristics, do not change, and the product, and the manufacturing conditions in the plant are not modified.*

Bollate, 17/07/2015

Rev. 1

CSI SpA
Sede Legale
20030 Senago - MI - I
Cascina Traversagna 21

Direzione, Uffici e Laboratori
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com

Certificato numero / Certificate number

0497/CPR/5176

CERTIFICATO DI COSTANZA DELLE PRESTAZIONI
Allegato A
CERTIFICATE OF CONSTANCY OF PERFORMANCE - Annex A
Rivestimento murale decorativo / Decorative wallcovering
Mod. PROTEZIONE MURALE MPS

Descrizione: Piastra in PVC rigido non plastificato / *Not-plasticized rigid PVC board*
Spessore / Thickness: da/ from 1 mm a/ to 3 mm

4.1 Reazione al fuoco / Reaction to fire: Classe/ Class **B-s2, d0**

Condizioni di impiego: incollato con colla VS 45 della ditta Mapei su supporto incombustibile
End use conditions: *glued with glue VS 45 manufactured by Mapei on non combustible substrate*

4.2 Rilascio di formaldeide / Release of formaldehyde passa/ *passa*

4.3 Rilascio di altre sostanze pericolose / Release of other dangerous substances:

4.3.1 Metalli pesanti ed elementi specifici / Heavy metals :

- Antimonio / <i>Antimony</i>	< 5 mg/kg
- Arsenico / <i>Arsenic</i>	< 5 mg/kg
- Bario / <i>Barium</i>	< 5 mg/kg
- Cadmio / <i>Cadmium</i>	< 5 mg/kg
- Cromo / <i>Chromium</i>	< 5 mg/kg
- Piombo / <i>Lead</i>	< 5 mg/kg
- Mercurio / <i>Mercury</i>	< 5 mg/kg
- Selenio / <i>Selenium</i>	< 5 mg/kg

4.3.2 Rilascio di Cloruro di Vinile Monomero (VCM) / Release of vinyl chloride monomer: *passa/ passa*

I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei seguenti Rapporti di Prova e di Classificazione/ The test results and the product characteristics are included in the following Test and Classification Reports:

nn. 0599\DC\REA\14_1, 0599\DC\REA\14_2 del/ *dated* 01/08/2014

nn. 0697\DC\REA\14_1, 0697\DC\REA\14_2, 0697\DC\REA\14_3 del/ *dated* 29/09/2014

nn. 0854\FPM\MATs\14 del/ *dated* 17/10/2014

Bollate, 17/07/2015

Rev. 1