

MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia e delle Finanze
€14,62
Agenzia ENTRATE
QUATTORDICESIMO
00031682 00006034 MB062001
00009314 13/01/2010 09:43:03
0001-00009 AAF26AB38CDB94E
IDENTIFICATIVO : 01081201811043
0 1 08 120181 104 3



31380

MOD. 4 VFC

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V – PROTEZIONE PASSIVA

VISTO il Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi";

VISTI il Decreto Ministeriale 03 Settembre 2001, recante "Modifiche ed integrazioni al Decreto 26 giugno 1984 concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi" e il Decreto Ministeriale 28 maggio 2002 recante rettifiche al decreto medesimo;

VISTA l'istanza presentata dalla ditta MPS PROFESSIONAL PROTECTION SYSTEMS S.r.l. sita in Via Berlino, 17 - 24049 VERDELLINO (BG), produttrice del materiale denominato "TEX 410/09 TREVIRA C.S. BIOACTIVE" per ottenere l'omologazione del materiale stesso ai fini della prevenzione incendi;

VISTO il certificato di reazione al fuoco n° CSI/0084/10/RF del 06/05/2010 e la successiva nota integrativa n. 476/10 emessi per il predetto materiale dal Laboratorio C.S.I. S.p.A. di Bollate (MI);

VISTA la scheda tecnica, allegata al predetto certificato, prodotta dalla ditta MPS PROFESSIONAL PROTECTION SYSTEMS S.r.l. di VERDELLINO (BG)

SI OMOLOGA

con il numero di codice BG1740D10A100002, il prototipo del materiale denominato "TEX 410/09 TREVIRA C.S. BIOACTIVE" prodotto dalla ditta MPS PROFESSIONAL PROTECTION SYSTEMS S.r.l. di VERDELLINO (BG), ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO 1 (UNO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi dei decreti ministeriali citati in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche apparenti e non apparenti, nonché a quelle dichiarate dalla predetta ditta nella scheda tecnica parimenti citata in premessa.

Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del materiale oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:

- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta MPS PROFESSIONAL PROTECTION SYSTEMS S.r.l. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE: (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO);
- CODICE: BG1740D10A100002;
- POSA IN OPERA: SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE;
- IMPIEGO: SIPARI, DRAPPEGGI, TENDAGGI;
- MANUTENZIONE: METODO "A" COME DA UNI 9176 (1998).

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e dei decreti ministeriali 26 giugno 1984 e 3 settembre 2001.

Il presente atto, ad eccezione dei casi di decadenza e revoca dell'omologazione previsti dall'art. 9, punti 2 e 3, del D.M. 26/6/84, ha una validità di 5 anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile alla sua scadenza.

Roma, **30 DIC. 2010**

Fasc. 3807 sott. 2172

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dattilo)

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO S.p.A. - S.

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE E' RIPRODUCIBILE UNICAMENTE NELLA SUA INTEGRALE STESURA

Ministero dell'Economia e delle Finanze
MARCA DA BOLLO €16,00
SEDCI 1/00
agenzia entrate
00022064 00005556 00058001
00003313 15/07/2015 12:55:40
4578-00088 40040878088F2233
IDENTIFICATIVO : 01081946646773
0 1 08 194664 677 3



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFF. PER LA PROT. PASSIVA, PROT. ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI
Vista la domanda di rinnovo presentata il: 27/11/2015
Codice: BG1740D10A100002 del 30/12/2010

Validità rinnovata fino al: 30/12/2020
Atto di Omologazione non ricadente nei casi previsti dall'art.3, comma 2, del D.M. 03/09/2001

(2172)
38387 - 31380

IL DIRETTORE CENTRALE
(Pulito)
firmato

20 GEN. 2016



MPS

PROFESSIONAL PROTECTION SYSTEM

0105 110 0 8