

Imposta di Bollo
assolta



53091

31380



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA, ANTINCENDIO ED ENERGETICA
CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

2172_53091_31380

Visto l'Atto di Omologazione rilasciato in data 30/12/2010 con Codice di Omologazione: BG1740D10A100002, progr. 31380, con ultima validità fino al 30/12/2025, relativo al prodotto con denominazione commerciale: "TEX 410/09 TREVIRA C.S. BIOACTIVE" con impiego: "SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI";

Vista l'istanza di rinnovo progr. 38387 del 27/11/2015 con validità rinnovata fino al 30/12/2020;

Vista l'istanza di rinnovo progr. 45440 del 23/11/2020 con validità rinnovata fino al 30/12/2025;

Vista l'istanza di rinnovo progr. 53091, assunta a protocollo DCPREV n. 15005 del 16/09/2025, presentata dalla ditta MPS PROFESSIONAL PROTECTION SYSTEM S.r.l. sita in Via Berlino n. 17, 24040 - VERDELLINO (BG);

SI RINNOVA

L'Atto di omologazione con Codice: BG1740D10A100002, con validità fino al 30/12/2030, salvo le limitazioni previste dall'art.4, comma 3, del D.M. 10/03/2005 .

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'atto di omologazione di cui in premessa e ad esso è accluso.

Il Dirigente delegato alla firma
(DS ing. Paolo MASSIMI)

Firmato in forma digitale ai sensi di legge

IL DIRIGENTE REGGENTE
(GENTILE)

Firmato in forma digitale ai sensi di legge

IL RESPONSABILE DEL SETTORE OMOLOGAZIONI
(Ing. Marcello SERPIERI)

Firmato in forma digitale ai sensi di legge



SottoF. 2172



31380

MOD. 4 VFC

Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
AREA V – PROTEZIONE PASSIVA

VISTO il Decreto Ministeriale 26 giugno 1984 concernente “Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi”;

VISTI il Decreto Ministeriale 03 Settembre 2001, recante “Modifiche ed integrazioni al Decreto 26 giugno 1984 concernente classificazione di reazione al fuoco ed omologazione ai fini della prevenzione incendi” e il Decreto Ministeriale 28 maggio 2002 recante rettifiche al decreto medesimo;

VISTA l'istanza presentata dalla ditta MPS PROFESSIONAL PROTECTION SYSTEMS S.r.l. sita in Via Berlino, 17 - 24049 VERDELLINO (BG), produttrice del materiale denominato “TEX 410/09 TREVIRA C.S. BIOACTIVE” per ottenere l'omologazione del materiale stesso ai fini della prevenzione incendi;

VISTO il certificato di reazione al fuoco n° CSI/0084/10/RF del 06/05/2010 e la successiva nota integrativa n. 476/10 emessi per il predetto materiale dal Laboratorio C.S.I. S.p.A. di Bollate (MI);

VISTA la scheda tecnica, allegata al predetto certificato, prodotta dalla ditta MPS PROFESSIONAL PROTECTION SYSTEMS S.r.l. di VERDELLINO (BG)

SI OMOLOGA

con il numero di codice BG1740D10A100002, il prototipo del materiale denominato “TEX 410/09 TREVIRA C.S. BIOACTIVE” prodotto dalla ditta MPS PROFESSIONAL PROTECTION SYSTEMS S.r.l. di VERDELLINO (BG), ai soli fini della prevenzione incendi, nella CLASSE di REAZIONE al FUOCO 1 (UNO) e se ne AUTORIZZA la riproduzione, ai sensi dei decreti ministeriali citati in premessa, conformemente a tutte le caratteristiche apparenti e non apparenti, nonché a quelle dichiarate dalla predetta ditta nella scheda tecnica parimenti citata in premessa.

Sul marchio o sulla dichiarazione di conformità, da allegarsi ad ogni tipo di fornitura del materiale oggetto della presente omologazione, dovranno essere riportati:

- NOME DEL PRODUTTORE: Ditta MPS PROFESSIONAL PROTECTION SYSTEMS S.r.l. (o altro segno distintivo);
- ANNO DI PRODUZIONE: (da indicarsi);
- CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO: 1 (UNO);
- CODICE: BG1740D10A100002;
- POSA IN OPERA: SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE;
- IMPIEGO: SIPARI, DRAPPEGGI, TENDAGGI;
- MANUTENZIONE: METODO "A" COME DA UNI 9176 (1998).

Si richiamano tutti gli obblighi di legge spettanti al produttore e a tutti i soggetti comunque interessati, a norma del Codice Civile, del Codice Penale e dei decreti ministeriali 26 giugno 1984 e 3 settembre 2001.

Il presente atto, ad eccezione dei casi di decadenza e revoca dell'omologazione previsti dall'art. 9, punti 2 e 3, del D.M. 26/6/84, ha una validità di 5 anni dalla data di rilascio ed è rinnovabile alla sua scadenza.

Roma, **30 DIC. 2010**

Fasc. 3807 sott. 2172

IL DIRETTORE CENTRALE
(Dattilo)

N.B. IL PRESENTE ATTO DI OMOLOGAZIONE E' RIPRODUCIBILE
UNICAMENTE NELLA SUA INTEGRALE STESURA



DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
UFF. PER LA PROT. PASSIVA, PROT. ATTIVA, SETTORE MERCEOLOGICO E LABORATORI

Vista la domanda di rinnovo presentata il: 27/11/2015
Codice: BG1740D10A100002 del 30/12/2010

Validità rinnovata fino al: 30/12/2020

Atto di Omologazione non ricadente nei casi previsti dall'art.3, comma 2, del D.M. 03/09/2001

(2172)
38387 - 31380

IL DIRETTORE CENTRALE
(Pulito)
firmato

20 GEN. 2016

0108 310 0 8

Imposta di Bollo
assolta



45440

31380



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA
CENTRO STUDI ED ESPERIENZE

2172_45440_31380

Visto l'Atto di Omologazione rilasciato in data 30/12/2010 con Codice di Omologazione: **BG1740D10A100002**, progr. 31380, con ultima validità fino al 30/12/2020, relativo al prodotto con denominazione commerciale: **"TEX 410/09 TREVIRA C.S. BIOACTIVE"** con impiego: "SIPARI DRAPPEGGI TENDAGGI";

Vista l'istanza di rinnovo progr. 38387 del 27/11/2015 con validità rinnovata fino al 30/12/2020;

Vista l'istanza di rinnovo progr. 45440, assunta a protocollo DCPREV n. 15642 del 23/11/2020, presentata dalla ditta MPS PROFESSIONAL PROTECTION SYSTEM S.r.l. sita in Via Berlino n. 17, 24040 - VERDELLINO (BG);

SI RINNOVA

L'Atto di omologazione con Codice: BG1740D10A100002, con validità fino al 30/12/2025, salvo le limitazioni previste dall'art.4, comma 3, del D.M. 10/03/2005 .

Il presente atto è da considerarsi parte integrante dell'atto di omologazione di cui in premessa e ad esso è accluso.

IL DIRETTORE CENTRALE
(CAVRIANI)

Firmato in forma digitale ai sensi di legge

IL DIRIGENTE

(Dott. Ing. Marcello LOMBARDINI)

Firmato in forma digitale ai sensi di legge

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Ing. Fabio MAZZARELLA)

Firmato in forma digitale ai sensi di legge



SottoF. 2172